

質疑回答

2018.05.07

No	質疑箇所	質疑事項	回答
1	提案説明会実施要綱 p3.③提案内容評価	評価事項の中に「将来の変化への対応性(用途変更)とありますが、将来的に変更する用途等は想定されていますでしょうか。	建築基準法における用途変更の想定はありません。中学校用途内での教室等の転用と捉えてください。
2	その他	敷地内に新たに駐車場、駐輪場を確保する必要がありますでしょうか。あるとすればそれぞれ何台分程度必要でしょうか。	敷地の全体計画として、駐車場及び駐輪場は必要となります。 駐車台数：30台、駐輪台数：220台
3	その他	現校舎棟は、新校舎建設工事完了後に取壊しを行う予定等がありますでしょうか。	現校舎棟は、新校舎建設工事完了後に取壊し予定です。
4	その他	敷地の地質調査資料があればご提供可能でしょうか。	千葉県 HP 内、「千葉県地質環境インフォメーションバンク」に敷地内の地質調査資料が掲載されていますので、ご確認ください。
5	その他	敷地の測量図、CAD データ等あればご提供可能でしょうか。	敷地測量図の提供可能なデータはございません。白図及び都市計画図 (scale 1/2500) の PDF データを提供しますので、ご確認ください。 なお、航空写真に公図情報を落とし込んだ「地番図」を、税務課より提供可能です。(館山市税務課資産税係：0470-22-3261)
6	その他	提案期間中の敷地内の見学は可能でしょうか。	見学可能です。学校側と日程調整を行いますので、希望日をご連絡ください。
7	その他 館山市街並み景観形成指導要綱	敷地は「館山市街並み景観指導地区」内に含まれるでしょうか。	景観指導地区には含まれません。しかしながら、市で整備する公共施設として、景観形成指導要綱に沿った整備計画とする予定です。
8	その他 館山市地域新エネルギー詳細ビジョン、エコスクール事業	既存校の屋上には太陽光発電パネルが設置されていますが、計画校舎は、エコスクール事業実施の対象校となる可能性はありますかでしょうか。	計画校舎が、エコスクール・プラス事業の認定に向け整備する可能性はございます。

質疑回答

2018.05.07

9	基本設計業務委託 提案説明会実施要綱3ページ目③	表中の組織評価, 取組体制, 担当者の配点について詳細な配点内訳をお教え下さい。	評価基準(組織評価, 取組体制・担当者)を提示しますので, ご確認ください。
10	「基本設計業務委託 仕様書」2ページ目のⅡ設計と条件2. 前提条件及び改築における施設のあり方(1)前提条件②	設置クラスの構成に関して, 普通学級は 40 人学級と考えてよろしいでしょうか。	ご推察のとおりです。
11	同上	将来統合する学校または地域がお決まりでしたらお教え下さい。	現時点において, 未定となります。
12	同上	「特別支援学級4クラス」とありますが, 4クラスの内訳(障がいの種別や程度の違いなど)をお教え下さい。	知的2クラス, 情緒2クラスとなります。
13	「基本設計業務委託 仕様書」2ページ目のⅡ設計と条件2. 前提条件及び改築における施設のあり方(1)前提条件⑤	「計画校舎及び武道場は, 既存校舎に重ならない計画とする」とありますが, 部室倉庫や営繕小屋も避ける必要がございますか。	部室倉庫, 営繕小屋を避ける必要はありません。 同様に, 柔道場, 剣道場, プール, 更衣室, 受水槽, ポンプ室, 機械室等も避ける必要はありません。それらの解体・新設を含め, ご検討ください。
14	「基本設計業務委託 仕様書」3ページ目のⅡ設計と条件3. 施設の条件(1)	延べ面積 6,000 m ² は, 文部科学省の算定基準による数値と考えてよろしいでしょうか。また, 武道場, 統合想定時の校舎は含まないと考えてよろしいでしょうか。	ご推察のとおりです。
15	「基本設計業務委託 仕様書」3ページ目のⅡ設計と条件3. 施設の条件(8)イ.増築計画(武道場整備)	「武道場(柔道場・剣道場)」とありますが, 柔道場と剣道場を兼用させる計画と理解してよろしいですか。分けて計画する必要がありますか。	1棟の武道場(柔道場と剣道場スペースをそれぞれ確保)として計画してください。分ける必要はありません。

質疑回答

2018.05.07

16	「基本設計業務委託 仕様書」4ページ目のⅢ業務仕様(1)基本設計業務⑥	「発注者等によるVE代替案に基づく設計図書作成」とありますが、貴市の技術者からVE代替案(機能を満たす低コスト案)が示されると考えてよろしいでしょうか。また作成目的は、学校改築検討会の検討と考えるとよろしいでしょうか。	ご推察のとおりです。 作成目的についても、主に学校改築検討会等の検討資料として考えてください。
17	「基本設計業務委託 仕様書」4ページ目のⅢ業務仕様(1)基本設計業務⑦	「学校改築検討会等の開催」とありますが開催回数、出席者数をお教え下さい。	現時点において、開催回数、出席者数等は未定となります。
18	様式3総括責任者・主任技術者の業務実績	「基本設計業務委託 業者選定要領」6. 参加資格(4)(5)に「過去15年間」とありますが、様式3に記載する実績は全て過去15年間の実績とする必要がございますか。	過去15年間における実績としてください。
19	同上	各主任技術者の実績について、面積の上限・下限はございますか。	面積の上限・下限はございませんが、新築・改築に限った実績としてください。 評価基準を提示しますので、ご確認ください。
20	参考図面 01 敷地	既存校舎の北側に受水槽や機械室がありますが、新校舎においても引き続き使用する必要がございますか。	引き続き使用することはありません。新設でご検討ください。
21	同上	敷地内高低差をお教え下さい。	高低差を示した、白図及び都市計画図(scale 1/2500)のPDFデータを提供しますので、ご確認ください。
22	同上	教職員、来客の駐車位置・台数をお教え下さい。	駐車位置については、敷地出入口を含めご検討ください。 教職員、来客の駐車場は兼用で利用しています。駐車区画については現状30台となっています。

質疑回答

2018.05.07

23	同上	運動系部活動の種類・人数・利用場所をお教え下さい。	<p>(平成 29 年度実績…数字は生徒数)</p> <p>【グラウンド】 陸上 52, 野球 27, サッカー26, ソフトボール 9</p> <p>【体育館】 バスケットボール 41, バレーボール 44, 卓球 50, 体操 14</p> <p>【テニスコート・プール・柔剣道場】 水泳 21, ソフトテニス 52, 剣道 17, 柔道 27</p> <p>【その他】 吹奏楽 41, 情報科学 20, 生活 14, 美術 19</p>
24	参考図面 03 既存校舎	教職員は、1 階の事務室にデスクを持っていると考えてよろしいでしょうか。	ご推察のとおりです。
25	その他 (地質)	敷地内の地質調査報告書または既存施設の構造図(基礎形状が分かるもの)がございましたら閲覧または写しをご提供頂けますでしょうか。	千葉県 HP 内、「千葉県地質環境インフォメーションバンク」に敷地内の地質調査資料が掲載されていますので、ご確認ください。
26	その他 (通学手段)	通学手段の種類・割合をお教え下さい。	<p>通学手段は 3 種類, 割合含め以下となります。</p> <p>徒歩 : 自転車 : バス = 46 : 47 : 7 (平成 29 年度)</p> <p>※駐輪台数 : 220 台</p>
27	その他 (地域開放)	第三中学校で実施している地域開放について、種類・時期・利用場所をお教え下さい。	<p>体育館 バレーボール, フットサル他 (通年)</p> <p>音楽室 吹奏楽 (通年)</p>
28	業者選定要綱 6.参加資格(5)	過去 15 年間に延べ 3,000 m ² 以上ある高等学校の校舎増築設計, または高等学校における体育館のみの改築設計は実績としてみなしてよろしいでしょうか。	<p>実績とみなして支障ありません。</p> <p>なお, 評価基準(組織評価, 取組体制・担当者)を提示しますので, ご確認ください。</p>
29	業者選定要綱 7.提出書類様式 (2)提案書②	「最小限のイラストやイメージ図等の概念図」とありますが、空間のイメージを伝えるため、案件名がわからないように配慮した上で、竣工した建築作品の写真等を用いてもよろしいでしょうか。	案件名がわからないようにした上で、既往成果、写真等を用いることは支障ありません。

質疑回答

2018.05.07

30	<p>業者選定要綱 7.提出書類様式 (3)</p>	<p>様式 2 および様式 3 に記載した実績・資格者証・雇用証明等の写しの提出は不要と考えて宜しいでしょうか。 また、様式 3 の『主な業務内容』欄には、どのような内容を記載すれば宜しいでしょうか。具体的にご教示下さい。</p>	<p>実績・資格者証・雇用証明等の写しの提出は不要です。 なお、記載内容に虚偽が認められた場合又は、事実と異なることが判明した場合には、失格とし、申請をしたものに対して入札参加停止措置等を行うことがあるとご承知おきください。</p>
31	<p>業者選定要綱 8.書類等の提出期限等について</p>	<p>参加申請書・提案書の体裁について、ホチキス留め・クリップ留め等の指定があればご教示ください。</p>	<p>参加申請書：ホチキス留め 提案書：A4 サイズ折り込み、ホチキス留めとしてください。</p>
32	<p>業者選定要綱 10.提案説明会の日程等について</p>	<p>「事前に提出した提案書を使用」とございますが、提出した提案書を分割してパワーポイントで説明可能と考えてよろしいでしょうか。 また、パワーポイントの使用が可能な場合、内容を加筆・修正しない範囲で提案書の内容の一部拡大や要約、強調表現(例:説明している部分を○で囲む等)をしてもよろしいでしょうか。</p>	<p>提案書内容を分割してのパワーポイント説明は可能です。 また、一部拡大や要約、強調表現等は支障ありません。</p>
33	<p>仕様書 II-3-(1)</p>	<p>「延べ面積 6,000 m²以下」とありますが、これは平成 34 年 4 月開校予定の工事で建設する校舎の面積と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>ご推察のとおりです。</p>
34	<p>仕様書 II-3-(8)</p>	<p>既存建物の解体範囲について、ア.平成 34 年 4 月開校予定の工事では既存校舎のみ解体、イ.増築計画(武道場整備)では柔道場・剣道場のみ解体すると考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>それぞれの解体時期(予定)は以下となります。 既存校舎：計画校舎完成後に解体 柔道場、剣道場：計画校舎着工前に解体</p>
35	<p>仕様書 II-3-(8)</p>	<p>テニスコート、プール、駐輪場、部室、部室倉庫等の外構施設について、現状のまま使用すると考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>現状のまま使用することは条件としていません。</p>

質疑回答

2018.05.07

36	仕様書 II-3-(8)	上記質疑について、現状のまま使用しない場合、今回業務で計画すると考えてよろしいでしょうか。	ご推察のとおりです。
37	敷地図	敷地図の CAD データがありましたらご提供願います。	敷地図等の提供可能な CAD データはございません。
38	敷地図	計画敷地のレベル差が分かる資料をご提示願います。	白図及び都市計画図 (scale 1/2500) の PDF データを提供しますので、ご確認ください。 なお、航空写真に公図情報を落とし込んだ「地番図」を、税務課より提供可能です。(館山市税務課資産税係：0470-22-3261)
39	その他	校庭のトラック・短距離走レーンについて、サイズの想定がありましたらご教示願います。	トラックについては 200m、短距離走レーンについては 110m (ハードル競技) の確保を希望します。なお、現在、以下の部活動がありますので、参考にしてください。 (平成 29 年度実績…数字は生徒数) 【グラウンド】 陸上 52, 野球 27, サッカー26, ソフトボール 9 【体育館】 バスケットボール 41, バレーボール 44, 卓球 50, 体操 14 【テニスコート・プール・柔剣道場】 水泳 21, ソフトテニス 52, 剣道 17, 柔道 27 【その他】 吹奏楽 41, 情報科学 20, 生活 14, 美術 19
40	その他	駐車・駐輪台数の想定がありましたらご教示願います。	敷地の全体計画として、駐車場及び駐輪場は必要となります。 駐車台数：30 台 (現状), 駐輪台数：220 台

質疑回答

2018.05.07

41	その他	体育館・校庭等, 学校開放施設として使用する施設の現状及び将来の予定についてご教示ください。	体育館 バレーボール, フットサル他 (通年) 音楽室 吹奏楽 (通年)
42	その他	建設予定地のボーリング柱状図をご提示願います。	千葉県 HP 内, 「千葉県地質環境インフォメーションバンク」に敷地内の地質調査資料が掲載されていますので, ご確認ください。
43	その他	既存校舎の基礎種別・床付レベル等の基礎情報をご教示願います。	既設校舎の基礎情報を示します。 杭基礎, 支持層深さ : GL-37.0m 現場打ち RC 杭φ900~1000, L : GL-38.0m
44	その他	既存校舎に杭があれば, その仕様・長さをご教示願います。	
45	その他	計画敷地の電気・水道・ガス・井戸等のインフラ整備状況をご教示願います。	電気 : エネット 水道 : 三芳水道企業団 (TEL 0470-22-3729) ガス : 都市ガス (房州ガス) 汚水処理 : 公共下水接続 (下水道課 TEL 0470-22-3661) 井戸 : なし 電話・光ケーブル : NTT
46	その他	昨年度の光熱水使用量および料金をご教示願います。	電気 146,200kw 2,839,851円 水道 4,136 m ³ 1,484,962円 ガス 18 m ³ 14,411円
47	公告 P1~P2 2.プロポーザル参加資格要件 (4)(5)	参加者及び総括責任者の実績は, 基本設計および実施設計の両方を履行したものが対象と考えてよろしいでしょうか。 また, 参加者実績については規模は問わないと考えてよろしいでしょうか。	総括責任者実績の少なくとも1件が基本設計及び実施設計の両方を履行したものが必要条件となり, 他の実績については, 特に問いません。参加者実績についても, 規模は問いません。しかしながら, それら実績は評価対象となります。評価基準 (組織評価, 取組体制, 担当者) を提示しますので, ご確認ください。

質疑回答

2018.05.07

48	様式2, 様式3	業務実績の件数が5件を超える場合は別紙に記載してもよろしいでしょうか。	ご推察のとおりです。
49	様式3	様式3に記載する各担当者の業務実績も、様式2の会社の業務実績同様に過去15年間で設計業務が完了している実績を記載する事で宜しいでしょうか。 また建設中でも設計業務が完了していれば記載して宜しいか。	ご推察のとおりです。
50	業者選定要領 P2 7. 提出書類様式	提出書類様式において、模型を製作し、提案説明会で説明に使用してもよろしいでしょうか。	模型による説明は不可とします。
51	基本設計業務委託仕様書 II-2-(1)②	設置校のクラス構成の、特別支援学級4クラスの内訳をご教示ください。	知的2クラス、情緒2クラスとなります。
52	基本設計業務委託仕様書 II-2-(1)③	「敷地横断する水路の経路変更はいとわない。」とのことですが、当該水路は公団上も水路となっています。経路変更の場合は開発許可申請が必要になると考えてよろしいでしょうか。	原則、開発行為に該当すると思われませんが、現在、千葉県に確認をしております。 <u>※質疑回答期限を過ぎても、県から回答が届き次第、報告させていただきます。</u>
53	その他	参加申請書(様式1)及び様式2, 様式3の提出の体裁はどのようにすれば宜しいでしょうか (ホッチキス綴じ又はクリップ留め等) 同様に提案書の提出体裁をお示し下さい。 (A4サイズに折り込み、ホッチキス綴じ等)	参加申請時提出書類：ホッチキス綴じ（様式1～3併せて） 提案書：A4サイズ折り込み、ホッチキス綴じ としてください。
54	その他	現地の見学をしたいのですが可能でしょうか。	見学可能です。学校側と日程調整を行いますので、希望日をご連絡ください。
55	その他	自転車置場の想定台数、自動車の必要駐車台数についてご教示ください。	駐車台数：30台（現状）、駐輪台数：220台

質疑回答

2018.05.07

56	その他	学校要覧を配布していただきたいのですが可能でしょうか。	平成 29 年度の学校要覧を提供しますので、ご確認ください。
57	様式2 会社概要 技術職員・資格・人数	記載方法は実人数でしょうか。延べ人数でしょうか。 「その他」欄には、一級建築士、技術士、建築設備士以外の資格を有している技術者の人数を記載すればよろしいでしょうか。 (資格を持たない技術職員は計上しないと考えてよろしいでしょうか。)	実人数を記載してください。 「その他」欄は、一級建築士等、技術士、建築設備士以外の資格を有する人数及び資格を持たない技術職員の人数も含めた数としてください。 <u>※「様式2」を差し替えましたので、ご確認ください。</u>
58	様式2 事務所の設計業務実績	記載する実績の件数に上限はありますか。	実績件数に上限はありません。欄が足りない場合は、別紙等、記入欄を増やして対応してください。 なお、評価基準（組織評価、取組体制、担当者）を提示しますので、ご確認ください。
59	様式3 総括責任者の業務実績	記載する実績の件数に上限はありますか。 記載できる業務実績は、業者選定要項6(5)に該当する業務のみでしょうか。業者選定要項6(4)に該当する業務も記載してよろしいでしょうか	実績件数に上限はありません。欄が足りない場合は、別紙等、記入欄を増やして対応してください。 また、記載できる業務実績は、業者選定要領 6(5)に該当する業務のみとは限りません。 提示する評価基準をご確認ください。
60	様式3 主任技術者の業務実績	必要な保有資格や業務実績は特にないと考えるとよろしいでしょうか。 記載する実績の件数に上限はありますか。 記載できる業務実績は、業者選定要項6(4)に該当する業務のみでしょうか。	ご推察のとおりです。 実績件数に上限はありません。欄が足りない場合は、別紙等、記入欄を増やして対応してください。また、業者選定要領 6(4)に該当する業務以外も記載してかまいません。 提示する評価基準をご確認ください。
61	様式 2・様式 3	記載した業務に契約書の写し等の添付書類は不要と考えるとよろしいでしょうか。	ご推察のとおりです。 なお、記載内容に虚偽が認められた場合又は、事実と異なることが判明した場合には、失格とし、申請をしたものに対して入札参加停止措置等を行うことがあるとご承知おきください。

質疑回答

2018.05.07

62	仕様書 Ⅱ 設計と条件	敷地中央部南北に横断する暗渠水路の取り扱いについて付替え等具体的に方針があればご指示ください。	具体的方針はございません。 配置計画を進めるうえで水路位置が影響を与えるようでしたら、排水性能が改善される範囲内での経路変更を可とします。配置計画に影響ない場合の水路経路変更は想定していません。
63	業者選定要領 6.参加資格	設計業務実績に関して、基本設計と実施設計が別契約の場合は、実績は2つとして扱って宜しいのでしょうか。	基本設計・実施設計一連として、1件の実績としてください。
64	業者選定要領 10.提案説明会の日程等について	提案説明会の出席者は3名程度と考えて宜しいのでしょうか。	ご推察のとおりです。
65	仕様書 2.前提条件及び改築における施設のあり方 (2)改築における施設のあり方 【検討項目】2行目	「将来の用途変更」とありますが、現状で具体的な計画等があればご教示下さい。	建築基準法における用途変更の想定はありません。中学校用都内での教室等の転用と捉えてください。
66	仕様書 3.施設の条件	増築予定の武道場は、既存の柔道場及び剣道場を合わせた規模と同程度を想定されているという理解で宜しいのでしょうか。	ご推察のとおりです。 更衣室、トイレ等を含め、600㎡程度としてください。
67	同上	駐車場及び駐輪場について、将来対応分も含めて必要台数の想定があればご教示下さい。	駐車台数：30台（現状）、駐輪台数：220台
68	同上	給食車等、車輛の出入口は、既存の位置以外に新たに計画することは可能でしょうか。	ご推察のとおりです。 車輛に限らず生徒の出入口についても、新たに計画することは可能です。

質疑回答

2018.05.07

69	様式 2・3	設計業務実績の件数が様式の欄の数を超える場合、欄を追加して記載しても宜しいのでしょうか。	ご推察のとおりです。 なお、評価基準（組織評価、取組体制、担当者）を提示しますので、ご確認ください。
70	その他(敷地)	敷地の寸法及び高低差(測量図)、ボーリングデータ等がありましたらご提示ください。	敷地測量図はありません。白図及び都市計画図（scale 1/2500）の PDF データを提供しますので、ご確認ください。 なお、航空写真に公図情報を落とし込んだ「地番図」を、税務課より提供可能です。（館山市税務課資産税係：0470-22-3261） ボーリングデータにつきましては、千葉県 HP 内、「千葉県地質環境インフォメーションバンク」に敷地内の地質調査資料が掲載されていますので、ご確認ください。
71	同上	敷地北東端の設備スペースは、計画条件により移設しても構いませんでしょうか。	ご推察のとおりです。
72	その他(都市的條件)	敷地西側の都市計画道路は、事業決定をされているのかご教示下さい。 また、事業決定がされている場合、将来統合時の増築工事等に利用することは可能でしょうか。	敷地西側の都市計画道路は事業決定されていません。
73	同上	本計画において、津波への対応を考慮する必要はありますか。	生徒だけでなく、近隣住民の避難場所としての活用も考えられることから屋上へのアクセス等含め考慮願います。
74	仕様書 2(1)前提条件③	水路の経路変更はいとわない。とありますが、その場合都市計画法上の開発行為に該当するのでしょうか。	原則、開発行為に該当すると思われませんが、現在、千葉県に確認をしております。 <u>※質疑回答期限を過ぎても、県から回答が届き次第、報告させていただきます。</u>

質疑回答

2018.05.07

75	仕様書 2(1)前提条件④	既存体育館は校舎改築後も使用するとありますが、耐震補強はいつごろ行われたのでしょうか。	耐震補強工事は平成 21 年に行われています。
76	仕様書 2(1)前提条件⑤	武道場は、既存校舎に重ならない計画とありますが、校舎と同じ位置に計画しないということでしょうか。	既存校舎が現存していても建設可能な配置としてください。
77	仕様書 2(1)前提条件⑥	給食は給食センター方式とありますが、配送車両の大きさはどの程度を想定したら良いのでしょうか。	以下に示す、現在の配送車両と同寸法を想定してください。 長さ：6,040mm, 幅：2,050mm, 高さ：2,940mm
78	仕様書 3(7)学校規模ウ	増築計画(生徒数 850 名程度)とありますが、その場合スクールバス等の送迎を想定するのでしょうか。	現状もスクールバスでの送迎を行っている生徒もいます。統合等による増築した場合も同様にスクールバスでの送迎を行うこととなります。
79	仕様書 3(8)必要諸室ウ	増築計画(統合想定)の時の自転車置き場の想定台数はあるのでしょうか。また駐車場は何台くらいの想定でしょうか。	現状における駐輪台数は 220 台を想定しています。統合については現状において未定となります。 駐車場台数は 30 台(現状)を想定しています。
80	仕様書 3(8)必要諸室	増築計画後の校庭には、200mトラック及び100m直線が確保できるスペースと考えて良いのでしょうか。	トラックについては 200m, 短距離走レーンについては 110 m (ハードル競技)の確保を希望します。なお、現在、以下の部活動がありますので、参考にしてください。 (平成 29 年度実績…数字は生徒数) 【グラウンド】 陸上 52, 野球 27, サッカー26, ソフトボール 9 【体育館】 バスケットボール 41, バレーボール 44, 卓球 50, 体操 14 【テニスコート・プール・柔剣道場】 水泳 21, ソフトテニス 52, 剣道 17, 柔道 27 【その他】 吹奏楽 41, 情報科学 20, 生活 14, 美術 19

質疑回答

2018.05.07

81	仕様書 3(8)必要諸室	武道場の配置計画を実施するとありますが、規模・仕様等の想定はあるのでしょうか。また既存施設の資料はご提供いただけるのでしょうか。	具体的な想定はありませんが、更衣室、トイレ等を含め 600㎡程度としてください。既存施設の情報は以下となります。 剣道場：259㎡（21.6m×12.0m、競技スペースのみ） 柔道場：250㎡ 剣道場は図面が存在しません。柔道場平面図を提供しますのでご確認ください。
82	現況図	計画敷地西側に都市計画道路がありますが、いつごろの使用開始を想定しているのでしょうか。	計画敷地西側の都市計画道路は事業決定されておらず、使用開始の目途はついておりません。
83	現況図	計画敷地内に解体可能な施設はあるのでしょうか。もしくは移設可能な施設はあるのでしょうか。	体育館以外は、解体又は移設検討可能です。
84	様式2 会社概要	電気設備・機械設備技術者の人数計欄に「構造」とあるのは、設計担当者とみなしてよいのでしょうか。	ご推察のとおりです。 誤記でしたので、「設計」に訂正させていただきます。 <u>※「様式2」を差し替えましたので、ご確認ください。</u>
85	業者選定要領	既存校舎は鉄骨造とのことですが、耐震性はどの程度なのでしょうか。また、耐震補強は行っているのでしょうか。	Is 値：0.33 耐震補強は行っておりません。
86	その他	供給インフラ設備のわかる資料をご提供ください。	電気　　：エネット 水道　　：三芳水道企業団（TEL 0470-22-3729） ガス　　：都市ガス（房州ガス） 汚水処理：公共下水接続（下水道課 TEL 0470-22-3661） 井戸　　：なし 電話・光ケーブル：NTT