

一般廃棄物処理施設の維持管理状況の公表

設 置 者 名	館山市長 金丸 謙一
施 設 名 称	館山市清掃センター 1 号炉
設 置 場 所	館山市出野尾538
問 合 せ 先	0470-23-3033

令和3年度

令和4年3月31日現在

項 目		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	合 計
ごみ焼却量（t）		823.16	745.38	690.53	741.76	760.43	750.18	744.74	611.64	658.61	658.32	871.42	705.85	8,762.02
燃焼ガス温度（℃）	焼却炉出口	904.23	891.20	904.05	912.08	905.42	908.70	912.50	910.91	907.39	905.00	909.62	911.15	
	集塵機入口	192.69	190.40	190.95	188.33	191.75	198.70	192.92	190.00	190.43	189.58	191.54	188.85	
ガス冷却設備及び排ガス処理設備に 堆積したばいじんの除去		ろ過式集塵機		運転中空気式（パルス）除去方式により常時払落しを実施										
		ガス冷却塔												

排ガス分析結果（排ガス中のばいじん濃度等の測定は、年2回実施しています。）

測定年月日	測定場所	項 目	ばいじん濃度＊	硫黄酸化物濃度	窒素酸化物濃度＊	塩化水素濃度＊
		基準値	0.15 g / m ³ N	62.288m ³ N / h	250 p p m	700m g / m ³ N
2021/6/23	集塵器出口	測定値	0.001未満	0.012	103	26
2021/12/23	集塵器出口	測定値	0.001未満	0.000	97	4

＊はO₂ 12％換算濃度

ダイオキシン類分析結果（排ガス中のダイオキシン類の測定は、年1回実施しています。）

測定年月日	測定場所	項 目	排ガス
		基準値	5ng-TEQ/m ³ N
2021/12/23	集塵器出口	測定値	0.0130

排ガス中の一酸化炭素濃度分析結果（ダイオキシン類分析と同時に測定）

測定年月日	測定場所	項 目	一酸化炭素濃度
		基準値	100 p p m
2021/12/23	集塵器出口	測定値	93

一般廃棄物処理施設の維持管理状況の公表

設 置 者 名	館山市長 金丸 謙一
施 設 名 称	館山市清掃センター 2 号炉
設 置 場 所	館山市出野尾538
問 合 せ 先	0470-23-3033

令和3年度														令和4年3月31日現在	
項 目		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	合 計	
ごみ焼却量（t）		762.11	686.49	684.20	718.79	733.84	596.96	694.46	694.70	751.68	638.49	75.65	695.41	7,732.78	
燃焼ガス温度（℃）	焼却炉出口	916.92	911.20	910.00	905.00	908.33	907.00	913.04	915.42	916.00	913.33	913.33	921.54		
	集塵機入口	195.77	190.00	190.91	188.33	191.25	190.50	191.30	190.42	190.80	192.08	190.00	196.15		
ガス冷却設備及び排ガス処理設備に 堆積したばいじんの除去		ろ過式集塵機		運転中空気式（パルス）除去方式により常時払落しを実施											
		ガス冷却塔													

排ガス分析結果（排ガス中のばいじん濃度等の測定は、年2回実施しています。）						
測定年月日	測定場所	項 目	ばいじん濃度＊	硫黄酸化物濃度	窒素酸化物濃度＊	塩化水素濃度＊
		基準値	0.15 g / m ³ N	61.934m ³ N / h	250 p p m	700m g / m ³ N
2021/6/23	集塵器出口	測定値	0.001未満	0.015	97	2
2021/12/23	集塵器出口	測定値	0.001未満	0.000	92	4

＊はO₂ 12％換算濃度

ダイオキシン類分析結果（排ガス中のダイオキシン類の測定は、年1回実施しています。）			
測定年月日	測定場所	項 目	排ガス
		基準値	5ng-TEQ/m ³ N
2021/12/23	集塵器出口	測定値	0.00031

排ガス中の一酸化炭素濃度分析結果（ダイオキシン類分析と同時に測定）			
測定年月日	測定場所	項 目	一酸化炭素濃度
		基準値	100 p p m
2021/12/23	集塵器出口	測定値	30

一般廃棄物処理施設の維持管理状況の公表

設 置 者 名	館山市長 金丸 謙一
施 設 名 称	館山市一般廃棄物最終処分場
設 置 場 所	館山市西長田1153
問 合 せ 先	0470-23-3033

令和4年3月31日現在													
令和3年度	内容	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量（t）	焼却灰												
	ガレキ	39.975	37.385	41.265	33.13	35.16	39.935	43.14	43.115	47.5	35.8	33.905	37.035
	合計												
＊擁壁等の定期点検	点検を行った年月日												
	点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	擁壁等の損壊の恐れがあると認められた場合に講じた措置												
	措置の内容												
＊遮水工の定期点検	点検を行った年月日												
	点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	擁壁等の損壊の恐れがあると認められた場合に講じた措置												
	措置の内容												
＊浸出処理施設の定期点検	点検を行った年月日												
	点検の結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	浸出処理施設に異常が認められた場合に講じた措置												
	措置の内容												
＊地下水の水質検査結果	採取した年月日	別紙のとおり											
	検査結果												
	地下水のダイオキシン類検査結果	別紙のとおり											
	検査結果												
	水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合に講じた措置												
	措置の内容												
＊放流水の水質検査結果	採取した年月日	別紙のとおり											
	検査結果												
	放流水のダイオキシン類検査結果	別紙のとおり											
	検査結果												
	水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合に講じた措置												
	措置の内容												

＊遮水工及び擁壁等の点検は担当職員の巡視により毎日（休日を除く）行っています。

地下水

試料採取年月日				4月1日	5月13日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日	10月7日	11月11日	12月2日	1月6日	2月3日	3月3日
試料採取年月日（ダイオキシン類）												12月2日			
異常の有無				無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
水質の悪化が認められた場合		措置を講じた年月日													
		措置の内容													
No.	分析項目	単位	基準値												
1	アルキル水銀	m g /ℓ	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
2	総水銀	m g /ℓ	0.0005	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
3	カドミウム	m g /ℓ	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
4	鉛	m g /ℓ	0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
5	六価クロム	m g /ℓ	0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
6	砒素	m g /ℓ	0.01	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
7	全シアン	m g /ℓ	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
8	ポリ塩化ビフェニル	m g /ℓ	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
9	トリクロロエチレン	m g /ℓ	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
10	テトラクロロエチレン	m g /ℓ	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11	ジクロロメタン	m g /ℓ	0.02						<0.002						
12	四塩化炭素	m g /ℓ	0.002						<0.0002						
13	1，2-ジクロロエタン	m g /ℓ	0.004						<0.0004						
14	1，1-ジクロロエチレン	m g /ℓ	0.1						<0.002						
15	1，2-ジクロロエチレン	m g /ℓ	0.04						<0.004						
16	1，1，1-トリクロロエタン	m g /ℓ	1						<0.03						
17	1，1，2-トリクロロエタン	m g /ℓ	0.006						<0.0006						
18	1，3-ジクロロプロペン	m g /ℓ	0.002						<0.0002						
19	チウラム	m g /ℓ	0.006						<0.0006						
20	シマジン	m g /ℓ	0.003						<0.0003						
21	チオベンカルブ	m g /ℓ	0.02						<0.002						
22	ベンゼン	m g /ℓ	0.01						<0.001						
23	セレン	m g /ℓ	0.01						<0.002						
24	1，4-ジオキサン	m g /ℓ	0.05						<0.005						
25	クロロエチレン	m g /ℓ	0.002						<0.0002						
26	塩化物イオン	m g /ℓ	－	24	18	18	17	16	16	16	15	21	15	17	17
27	電気伝導度	m s /m	－	52	53	54	50	49	50	54	50	50	49	49	49
28	ダイオキシン類	p g -TEQ/ℓ	1									0.063			

＊排水基準等：一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表第二（第一条、第二条関係）

令和3年度 館山市一般廃棄物最終処分場水質等測定分析結果

放流水

試料採取年月日					4月1日	5月13日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日	10月7日	11月11日	12月2日	1月6日	2月3日	3月3日
試料採取年月日（ダイオキシン類）													12月2日			
異常の有無					無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
水質の悪化が認められた場合			措置を講じた年月日													
			措置の内容													
No.	分析項目	単位	基準値													
1	アルキル水銀化合物	mg/ℓ	不検出							不検出						
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/ℓ	0.005							<0.0001						
3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.03							<0.001						
4	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.1							<0.005						
5	有機燐化合物	mg/ℓ	1							不検出						
6	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.5							<0.02						
7	砒素及びその化合物	mg/ℓ	0.1							<0.005						
8	シアン化合物	mg/ℓ	1							不検出						
9	ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	0.003							不検出						
10	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.1							<0.001						
11	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.1							<0.001						
12	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.2							<0.002						
13	四塩化炭素	mg/ℓ	0.02							<0.0002						
14	1, 2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.04							<0.0004						
15	1, 1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	1							<0.002						
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.4							<0.002						
17	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/ℓ	3							<0.03						
18	1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.06							<0.0006						
19	1, 3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.02							<0.0002						
20	チウラム	mg/ℓ	0.06							<0.0006						
21	シマジン	mg/ℓ	0.03							<0.0003						
22	チオベンカルブ	mg/ℓ	0.2							<0.002						
23	ベンゼン	mg/ℓ	0.1							<0.001						
24	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.1							<0.002						
25	1, 4-ジオキサン	mg/ℓ	0.5							<0.005						
26	ほう素及びその化合物	mg/ℓ	50							0.81						
27	ふっ素及びその化合物	mg/ℓ	15							0.1						
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/ℓ	200							0.8						
29	水素イオン濃度	-	5.8～8.6	7.3	7.6	7.8	7.6	8.1	7.8	7.7	7.8	7.6	7.5	7.7	7.3	
30	生物化学的酸素要求量	mg/ℓ	60	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	1	2	<1	<1	1	<1
31	化学的酸素要求量	mg/ℓ	90	3	2	3	2	4	3	2	3	3	3	4	3	
32	浮遊物質質量	mg/ℓ	60	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
33	n-ヘキサン抽出物質含有量（鉱物類）	mg/ℓ	5							<1						
34	n-ヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類）	mg/ℓ	30							<1						
35	フェノール類含有量	mg/ℓ	5							<0.01						
36	銅含有量	mg/ℓ	3							<0.02						
37	亜鉛含有量	mg/ℓ	2							<0.05						
38	溶解性鉄含有量	mg/ℓ	10							<0.03						
39	溶解性マンガン含有量	mg/ℓ	10							<0.01						
40	クロム含有量	mg/ℓ	2							<0.05						
41	大腸菌群数	個/ c m ³	3000							68						
44	ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	10									0.000021				

*排水基準等：一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表第一（第一条、第二条関係）